



Poder Judicial de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

7 de abril de 2021

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 21-74F
Modernizar el Sistema de Bombas de Agua Potable
Centro Judicial de Arecibo

Estimados señores:

Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del pasado miércoles 31 de marzo de 2021, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las enmiendas a las especificaciones de esta subasta de la siguiente manera:

- **Página 4**

I. ESPECIFICACIONES:

-Se enmienda el inciso (p) para que lea de la siguiente manera:

“El horario de servicio de mantenimiento se ofrecerá de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado y durante días feriados.”

- **Página 5**

-Se enmienda el inciso (w) para que lea de la siguiente manera:

Tiempo de entrega de equipos: la compañía agraciada tendrá un término de doce (12) semanas máximo para la entrega de los equipos.

-Se enmienda el inciso (x) para que lea de la siguiente manera:

Tiempo de culminación de los trabajos: los trabajos tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días calendario.

Además, luego de recibir dudas y preguntas de las compañías licitadoras, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede a emitir las siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:

- **Pregunta sometida:** ¿Se proveerán planos de la cisterna y el sistema existente?

Se contesta lo siguiente: Se acompañan como anejo.

- **Pregunta sometida:** ¿De qué capacidad son las cisternas y cuantas cisternas tiene el sistema?

Se contesta lo siguiente: Cada una de las cisternas tiene 10,000 galones. El sistema tiene dos (2) cisternas regulares y una (1) cisterna de incendio. Los trabajos solamente incluyen las dos (2) cisternas regulares.

- **Pregunta sometida:** ¿Los trabajos se realizarán con las cisternas llenas?

Se contesta lo siguiente: Sí.

- **Pregunta sometida:** El tiempo de entrega de los equipos debería ser considerado en 12 semanas y no 6 semanas como lo indica en el punto (W) de la página 5. Esto ya que las 6 semanas indicadas es el menor tiempo que indican los suplidores y no es lo real en estos tiempos del COVID.

Se contesta lo siguiente: Se extiende el tiempo de entrega de equipos a doce (12) semanas.

- **Pregunta sometida:** El tiempo de culminación de los trabajos debe ser mayor a los 30 días indicados en el punto (X) de la página 5. Esto ya que el proyecto contempla el cambio total del sistema de bombas y modificaciones a las tuberías de agua potable en el cuarto mecánico de las facilidades y el mismo según se nos indicó ayer se tiene que realizar con el edificio en operación y esto conlleva más tiempo.

Se contesta lo siguiente: Se extiende el tiempo de culminación de los trabajos a cuarenta y cinco (45) días calendario.

- **Pregunta sometida:** ¿Las pruebas de presión indicadas en el punto (K) de la página 4, solo se limitan al área de las tuberías impactadas en el cuarto mecánico?

Se contesta lo siguiente: La compañía licitadora agraciada trabajará en el cuarto mecánico, por lo tanto, las pruebas de presión para verificar cualquier falla o fuga serán realizadas en este cuarto.


Se acompaña como anejo el plano de la cisterna existente en el Centro Judicial de Arecibo en formato PDF.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este **Aviso de Enmienda I** a todos los licitadores que participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,



Karrie L. Opio Rodríguez

Anejo: Plano de la cisterna en formato PDF