



Poder Judicial de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

15 de junio de 2021

Aviso de Enmienda I

Subasta Formal 21-100F

Proyecto para la Remoción de Asbestos Salas de Sesiones, Centro Judicial de San Juan y Bayamón

Estimados señores:

Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del pasado miércoles 9 de junio de 2021, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

-Se aclara que el licitador agraciado proveerá un generador eléctrico para ambos proyectos, para garantizar el funcionamiento de los equipos como máquinas de presión negativa, filtros, sistema de monitoreo, etc. durante todo el proyecto.

-Se aclara que las compañías licitadoras **NO** presentarán su oferta en la página 7 de la Invitación sino en los anejos preparados por AES International para ambos proyectos. Se incluyen como anejos en formato PDF las **Hojas de Presentación de Costos Enmendadas** para ambos proyectos, los cuales se identifican de la siguiente manera:

- a. "Costs Bayamon"
- b. "Costs Hato Rey (San Juan)"

-Se aclara que en las salas donde se requiera remover las lámparas del techo, solo se realizará el trabajo de remoción y se entregarán al personal de la Autoridad de Edificios Públicos. Los licitadores no realizarán el trabajo de reinstalación de estas.

Además, **se añaden** las siguientes especificaciones:

-En el **Centro Judicial de Bayamón** se añaden los trabajos de remoción de Asbesto en las Salas 402, 403 y 602, según observado durante la visita realizada. Se acompañan planos con detalles de ubicación de las áreas a remover los cuales se identifican de la siguiente manera:

- a. "4th floor Bayamon rooms 402 and 403"
- b. "6th floor Bayamon to include 602"

Además, se incluyen como anejo en formato PDF las especificaciones técnicas revisadas del Centro Judicial de San Juan.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,


Karrie L. Opio Rodríguez

Anejos: *Hojas de Presentación de Costos Enmendada en formato PDF (“Costs Bayamón” & “Costs Hato Rey”)*
Planos con detalles de ubicación de las áreas a remover en las Salas 402, 403 y 602 del Centro Judicial de Bayamón (“4th floor Bayamon rooms 402 and 403” & “6th floor Bayamon to include 602”)
Especificaciones técnicas revisadas del Centro Judicial de San Juan