



**Poder Judicial de Puerto Rico**  
**Oficina de Administración de los Tribunales**  
Junta de Subastas

**Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez**  
Secretaria de la Junta de Subastas

12 de agosto de 2021

**Aviso de Enmienda II**

**Subasta Formal 21-103F**  
**Adquisición de Cableado para las Salas**  
**Centros Judiciales**  
**Proyecto PECAM**

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta de la siguiente manera:

**Acto de Apertura:**

- **Día:** martes 24 de agosto de 2021
- **Hora:** 10:00 a.m.
- **Lugar:** Salón de Conferencias, Piso 14, Junta de Subastas

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el **24 de agosto de 2021 a las 9:30 a.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a **las 10:00 am**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, la Junta de Subastas de la Rama Judicial, luego de evaluar lo discutido en la reunión pre subasta celebrada el pasado jueves 1 de julio de 2021, procede con las siguientes enmiendas y aclaraciones a las especificaciones:

**-Se aclara** que se estará coordinando con la administración de los centros judiciales la disponibilidad de las áreas donde se llevarán a cabo los trabajos que son objeto de la presente subasta.

**-Se aclara** que la conectividad que se utilizará para los centros judiciales de Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y Utuado será *Ortronics/Clarity* y para el Centro Judicial de Caguas será *Panduit*.

- Se aclara** que la compañía licitadora a la cual se le otorgue la buena pro podrá realizar arreglos con la administración de los centros judiciales para comenzar los trabajos antes de las 8:00am y después de las 5:00pm y durante los fines de semana.
- Se aclara** que los *patch panels* deben ser de 24 puertos con terminación 110.
- Se aclara** que el cable de audio debe ser shielded 22/ 2 con terminación en ambas puntas XLR hembra.
- Se aclara** que las varetas en las Salas de Sesiones serán dobles. Se le provee como ejemplo las de *Panduit*, modelo LD2P101-W-A.
- Se aclara** que los cables coaxiales se utilizarán para conectar las cámaras robóticas PTZ.
- Se aclara** que las perforaciones deben ser selladas con *caulking*.

Además, **se enmiendan** las especificaciones para incluir los siguientes materiales:

- 1 – Doce (12) *patch cords*, con cable de sonido 22 / 2 (*shielded*) de dos (2) pies con terminación XLR con el conector XLR, macho.
- 2 – Doce (12) Amplificadores: RDL RU-MLD4T – 1 x 4 Mic/Line Distribution Amplifier with Transformer-Isolated Outputs

**Se enmiendan** las especificaciones para incluir un resumen con la información de las terminaciones en las Salas de Sesiones y en el cuarto PECAM.

### **Sala de Sesiones al Salón PECAM**

#### **Salón PECAM**

3 cables para las cámaras, modelo RG6 digital (coaxial)  
3 cables de data, categoría 6,  
1 cable de audio para el Salón de Secciones, modelo 22 / 2  
Todos estos cables pasaran por dos varetas, modelo LD10.  
Terminaran en 3 cajas 2 x 4, con su faceplate, uno de ellos en metal para la terminación del cable de audio (conector XLR).  
Un cubre falta LD10

#### **Salas de Sesiones**

3 cables para las cámaras, modelo RG6 digital (coaxial), varetas ej. Panduit, modelo LD2P101W-A.  
3 cables de data, categoría 6, varetas ej. Panduit, modelo LD2P101W-A.  
1 cable de audio para el Salón de Secciones, modelo 22 / 2, varetas ej. Panduit, modelo LD2P101W-A.

#### **Salón PECAM al cuarto de Comunicaciones de Voz y Data**

1 cable de voz (extensión) y 3 cables de data, en el salón PECAM terminarán en 2 varetas LD5, 2 cajas 2 x2 y 2 cubre falta LD5.

-Además, se incluyen los siguientes Anejos en formato PDF:

- Anejo A – Salas PECAM por Región Judicial
- Anejo B – Diagrama PECAM

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda II a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda II. No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Cpio Rodríguez

