



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**Tribunal General de Justicia**  
Oficina de Administración de los Tribunales  
Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez  
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115  
Fax. (787) 641-6230

4 de marzo de 2021

**Aviso de Enmienda I**  
**Subasta Formal 21-54F**  
**Remplazo y "Retrofit" de Luminarias del Estacionamiento**  
**y Áreas Exteriores del Tribunal Supremo**

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial **enmienda la fecha y hora del Acto de Apertura de esta subasta** de la siguiente manera:

**Acto de Apertura:**

**Día: martes 9 de marzo de 2021**

**Hora: 2:00 p.m.**

**Lugar: Salón de Conferencias, Piso 14, Junta de Subastas,  
Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R.**

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados **hasta el 9 de marzo de 2021 a la 1:30 p.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a **las 2:00 p.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Luego de recibir preguntas de las compañías licitadoras la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede a emitir las siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:

- **Pregunta sometida:** En la partida número uno ¿De qué color desean la terminación de la luminaria? (Níquel, bronce o stainless steel que sería lo recomendado debido a la corrosión por el salitre)

268 Ave. Muñoz Rivera  
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917  
San Juan, PR 00919-0917

**Se contesta lo siguiente:** Para la partida #1 la terminación de la luminaria deberá ser en aluminio para exterior.

- **Pregunta sometida:** En la partida número siete, ¿De qué color desean la terminación de la luminaria?

**Se contesta lo siguiente:** Se requiere que la terminación de la luminaria sea de color negro o verde.

- **Pregunta sometida:** ¿El Tribunal Supremo de Puerto Rico le requerirá al contratista el manifiesto de la disposición del material para reciclaje?

**Se contesta lo siguiente:** Sí, se le requerirá.


Además, se acompaña como anejo una tabla en formato *Excel* con las especificaciones enmendadas para las partidas incluidas en esta subasta. Las compañías deberán sustituir la tabla que se incluyó junto con la Invitación a Subasta original por la tabla enmendada que acompañamos junto con este Aviso de Enmienda I.

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra oficina procederá a enviar **vía correo electrónico** este Aviso de Enmienda I a todos los licitadores que participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodríguez

Anejo: Tabla Enmendada en formato *Excel*