



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**Tribunal General de Justicia**  
Oficina de Administración de los Tribunales  
Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas

L.cda. *Karrie L. Opio Rodríguez*  
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115  
Fax. (787) 641-6230

19 de marzo de 2021

**Aviso de Enmienda I**  
**Subasta Formal 21-69F**  
**Servicio Mensual de Mantenimiento al Sistema de Agua del Pozo**  
**del Edificio World Plaza**

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

• **Página 2**

*KLOP*  
-**Se aclara** que la información relacionada con el análisis bacteriológico del agua está contenida en el inciso (f) de la página 3.

-**Se aclara** que según se desprende del informe anual, el análisis químico, físico y bacteriológico corresponde a las siguientes pruebas:

504.1 GCS EDB and DBCP, 508.1 GCP Pesticides, 515.3 Chlorinated Herbicides, 531.1 HPLC Carbamates, 547.3 HPLC Glyphosate, 549.2 PHLC Paraquat Diquat, 552.3 Haloacetic Acids, 200.7 MET ICP, Drinking Water, 245.2 Mercury, 548.1 GCS Endothall, 524.2 MSV, 2540C Total Dissolved Solids, 180.0 Turbidity, Wet Chemistry 53 C-2000, 2120B Apparent Color, 2150B Threshold Odor Number, 2320B Alkalinity, 2510B Specific Conductance, 2540B Total Solids, 4500H+ pH, Electrometric, 5540C MBAS Surfactants, 300.00 IC Anions 28 Days, 300.1 Oxyhalide IC Anions 28d, 335.4 Cyanide, Total, 365.2 Nitrogen, NO<sub>2</sub>/NO<sub>3</sub> unpres, 365.1 Orthophosphate as P.

Análisis Radiológico: Gross Alpha, Gross Beta, Radium-228, Radium-226, Total Uranium.

268 Ave. Muñoz Rivera  
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917  
San Juan, PR 00919-0917

**-Se enmienda** la frecuencia indicada en el inciso (c) relacionada con las pruebas de plomo para que lea de la siguiente manera:

c. Plomo

Frecuencia para realizar: 2 veces

**-Se enmienda** la frecuencia indicada en el inciso (d) relacionada con las pruebas de cobre para que lea de la siguiente manera:

d. Cobre

Frecuencia para realizar: 2 veces

**-Se añaden** las siguientes especificaciones:

- El suplidor realizará la calibración mensual de la bomba de cloración.
- De surgir la necesidad de reemplazar alguna pieza o equipo o realizar alguna labor no incluida en el servicio contratado, el suplidor entregará junto con el informe mensual una hoja de especificaciones de la pieza o equipo a ser reemplazado acompañado de un estimado de reparación.

Luego de recibir dudas y preguntas de las compañías licitadoras, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede a emitir las siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:

- **Pregunta sometida:** En consulta con nuestro consultor ambiental el cual está bien familiarizado con los análisis de agua potable para propósitos regulatorios nos indicó que la frecuencia solicitada para los análisis de plomo y cobre no es típica (40 veces al año en 17 muestras). Normalmente se realizan 2 muestreos al año de ambos parámetros lo cual reduciría hasta el total de 680 a 34. Podría confirmar por favor.

**Se contesta lo siguiente:** Se reduce la cantidad de pruebas de plomo y cobre de 40 a 2.

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este **Aviso de Enmienda I** a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodríguez

