



**Poder Judicial de Puerto Rico**  
**Oficina de Administración de los Tribunales**  
**Junta de Subastas**

**Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez**  
Secretaria de la Junta de Subastas

17 de junio de 2021

**Aviso de Enmienda III**

**Subasta Formal 21-98F**  
**Reemplazo de Ventanas en Cristal**  
**Tribunal Supremo de Puerto Rico y Centro Judicial de Carolina**

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta de la siguiente manera:

▪ **Acto de Apertura:**

**Día:** jueves 24 de junio de 2021

**Hora:** 10:00 a.m.

**Lugar:** Salón de Conferencias, Junta de Subastas, Piso 14, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el 24 de junio de 2021 a las 9:30 a.m. para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.** Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **10:00 a.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del pasado viernes 4 de junio de 2021, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

**-Se aclara** que en el Tribunal Supremo y en el Centro Judicial de Carolina se desmontarán (demolición selectiva) las ventanas existentes y se dispondrá de todo el material removido de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación ambiental vigente.

**-Se aclara** que en el Tribunal Supremo y en el Centro Judicial de Carolina se proveerá protección temporera desde el desmonte de unidades hasta que las nuevas unidades estén debidamente instaladas (con paneles de “plywood” ¾” reforzado y plástico transparente (min 12 mils).

**-Se aclara** que en el Tribunal Supremo y en el Centro Judicial de Carolina la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) será responsable de remover los muebles y anaqueles que puedan interferir con los trabajos de remoción y la instalación.

**-Se aclara** que en el Tribunal Supremo y en el Centro Judicial de Carolina habrá un área asignada por la OAT para acomodar las operaciones del contratista.

**Se incluyen junto con este Aviso de Enmienda III los siguientes anejos en formato PDF los cuales contienen la información relacionada con las especificaciones técnicas de las ventanas y puertas de aluminio y cristal del Tribunal Supremo:**

- SECTION 084113-Aluminum Storefronts Series DHS-500
- SECTION 084114-Aluminum Storefronts Series, IG500
- SECTION 084115-Aluminum Windows & Storefronts, Series IT600

**Además, se acompañan como anejos en formato PDF el set completo de planos enmendados para el Tribunal Supremo y el Centro Judicial de Carolina los cuales identificamos como:**


- Planos Tribunal Supremo
- Planos Centro Judicial de Carolina

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra oficina procederá a enviar **vía correo electrónico** este Aviso de Enmienda III a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda III. No incluir este Aviso de Enmienda III con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.**

Cordialmente,



Karrie L. Opio Rodríguez

Anejos: *Planos Tribunal Supremo*  
*Planos Centro Judicial de Carolina*  
*SECTION 084113-Aluminum Storefronts Series DHS-500*  
*SECTION 084114-Aluminum Storefronts Series, IG500*  
*SECTION 084115-Aluminum Windows & Storefronts, Series IT600*