



Poder Judicial de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

9 de julio de 2021

Aviso de Enmienda I

Subasta Formal 22-03F
Impermeabilización y Sellado de Techo
Tribunal de Primera Instancia Sala de Comercio

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta de la siguiente manera:

▪ **Acto de Apertura:**

Día: viernes 16 de julio de 2021

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Salón de Conferencias, Junta de Subastas, Piso 14, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados **hasta el 16 de julio de 2021 a la 1:30 p.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.** Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **2:00 p.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del pasado miércoles 7 de julio de 2021, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

• **Página 1**

I. **Alcance del Proyecto:**

-**Se aclara** que la medida total del área a ser impactada para los trabajos de sellado e impermeabilización que son objeto de la presente subasta es **6,250 pies cuadrados**. Esto incluye el techo de la estructura principal en el piso 2 del edificio, "chase" de las escaleras (privada y pública), anexo (comedor y archivo), parapetos, invertidas, cajón baño exterior OPPI.

- Página 11

IV. DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Inciso P

-Se aclara que la garantía requerida para la presente subasta es una GARANTÍA AFIANZADA del 100% en materiales y labor por un término mínimo de 10 años.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,


Karrie L. Opio Rodríguez